

27. August 2015

Medienbulletin 15/2015

Kurzschluss in 50 kV-Unterwerk führt zu Stromunterbruch

Im Unterwerk Gösgen werden derzeit ordentliche Revisionsarbeiten an einem 50 kV-Schaltfeld durchgeführt. Dafür muss das Schaltfeld freigeschaltet (ohne Auswirkung auf die Stromversorgung) und eine Sicherheitserdung vorgenommen werden. Bei diesen durch den Hersteller der Schaltanlage vorgenommenen Arbeiten wurde heute Morgen (27.8.) irrtümlicherweise ein falscher Erdtrenner betätigt. Dies führte zu einem Kurzschluss und in der Folge zu einer Sicherheitsabschaltung auf der 50 kV-Sammelschiene.

Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Allerdings fiel die Stromversorgung von 10.15 bis 10.37 Uhr in mehreren Gemeinden im Niederamt* aus. Mittels Umschaltungen via Regionale Netzleitstelle der Aare Energie AG (a.en) auf eine andere 50 kV-Sammelschiene konnte die Stromversorgung rasch wieder aufgenommen werden. Die a.en bittet für die stromlose Zeit und allfällige Beeinträchtigungen um Entschuldigung.

*) Däniken, Dulliken, Gretzenbach, Lostorf, Niedergösgen, Obergösgen, Schönenwerd, Stüsslingen, Walterswil und Winznau teilweise

Weitere Informationen:

Beat Erne
Leiter Marketing und Kommunikation
Telefon 062 205 56 70
beat.erne@aen.ch