

26. März 2019

Medienbulletin 2/2019

Stromunterbruch im Oltner Industriegebiet

Gestern (25.3.2019; 15:46 Uhr) wurden bei Tiefbauarbeiten in der Industriestrasse zwei 16 kV-Mittelspannungskabel beschädigt, was auf einer Phase einen Erdschluss zur Folge hatte. Das 16 kV-Kabel in der Industriestrasse musste zur Störungsbehebung ausser Betrieb genommen werden. Das zweite 16 kV-Kabel, welches ab dem Unterwerk Rankwage Teile der linken Stadtseite versorgt, musste ebenfalls ausser Betrieb genommen werden – allerdings nur kurzzeitig für ca. eine Minute. Denn dieses Gebiet konnte mittels Netzumschaltungen ab dem Unterwerk Enge umgehend wieder stabil bedient werden. Die letzten der in der Industriestrasse betroffenen Kunden hatten gegen 18 Uhr ebenfalls wieder Strom. Die a.en bittet die betroffene Kundschaft um Entschuldigung.

Kontakt:

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

Telefon 062 205 56 70

beat.erne@aen.ch