

14. Mai 2008 / 14.00 Uhr

Medienbulletin 6/08

Leitungsleck in der Dünnerbrücke der Leberngasse

Erdgasaustritt in der Oltner Schützenmatte

Kurz vor Mittag stellten Arbeiter auf einer Baustelle auf der Schützenmatte starken Gasgeruch fest. Der sofort alarmierte Pikettdienst der Aare Energie AG (a.en) ortete eine Leckage in der 5 bar-Leitung in der Dünnerbrücke, welche sofort abgeschiebert wurde, damit kein weiteres Erdgas mehr entweichen konnte.

Ausgehend von weiteren ab der Dünnerbrücke führenden Werkleitungen (Kanalisation und Swisscom) wurden Gaskonzentrationen in einem Umkreis von rund 500 Metern festgestellt. Zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehren Olten, Schönenwerd und Zofingen werden diese Leitungen entlüftet, sodass das Erdgas an die Oberfläche entweichen und sich gefahrlos verflüchtigen kann.

Die Austrittsstelle wurde gesperrt. Der Verkehr sowie die Passanten wurden umgeleitet. Eine Evakuierung der betroffenen Liegenschaften wurde nicht anberaunt. Der Grund der Leckage ist noch nicht bekannt.

Weitere Auskünfte:

Beat Erne

Leiter Marketing und Kommunikation

beat.erne@aen.ch, Telefon 065 205 56 70

