

22. August 2013

Medienbulletin 6/13

Oltner Industrie kurzzeitig stromlos

Heute (29.8.) Morgen um 7.50 Uhr standen die Anlagen in den Betrieben und Gebäude an der Industriestrasse in Olten still. Ursache war ein defekter Isolator in der Trafostation (TS) 14 "Depotweg", welcher einen Erdschluss verursachte. Betroffen war die gesamte Industriestrasse bis zur TS 52 Berna/Ionbond.

Die ausgerückte Pikettequipe der Aare Energie AG (a.en) vermochte durch schrittweise Netzum- und –zuschaltungen die Stromzufuhr sämtlicher betroffener Kunden innert einer Stunde wieder aufzunehmen. Die a.en bittet für entstandene Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Für weitere Informationen:

Beat Erne
Leiter Marketing und Kommunikation
Telefon 062 205 56 70
beat.erne@aen.ch