

18. Juni 2005

## Medienbulletin 6 / 05

---

Kurzschluss im 16-kV-Netz

### **Stromausfall in Balsthal**

Ein Defekt im 16-kV-Netz hat am Samstagmorgen in Balsthal um 5.39 Uhr zu einem Stromunterbruch geführt. Grund für den Stromausfall war ein Kurzschluss an einem Kabelendverschluss in der 16-kV-Schaltanlage der Atel Versorgungs AG in Balsthal. Die Stromversorgung brach in den drei Gebieten St. Wolfgang, Ziegelhütte und Matten zusammen. In der Schaltanlage führte der Kurzschluss zu starker Rauchentwicklung. Eine Pikettequipe stellte die Stromversorgung für die rund 250 betroffenen Kunden um zirka 9.30 Uhr mit einer Notstromgruppe wieder her. Um die definitive Stromversorgung wieder herzustellen, waren im Verlaufe des Samstages noch einzelne kurze Unterbrüche nötig.

Die Ursache für den Kurzschluss ist noch unklar. Die Aare Energie AG (a.en) bittet die Kunden um Verständnis für den Stromausfall.

---

#### **Weitere Informationen:**

**Aare Energie AG a.en**  
Konrad Hofer  
Stv. Vorsitzender der Geschäftsleitung  
Telefon 062 205 56 55  
[konrad.hofer@aen.ch](mailto:konrad.hofer@aen.ch)

---